

Direzione Acquisti

## RISPOSTE AI QUESITI

**Procedura di gara n° DAC.0042.2022** per l'affidamento della fornitura di “*apparati in fibra ottica per l'asservimento a diseccitazione nelle linee di trazione a 3 kVcc*”

Lotto 1 – CIG 9146588332

Lotto 2 – CIG 9146589405

### **QUESITO 1:**

L'apparato IFC può essere equipaggiato con touch screen per l'implementazione del selettore rotativo 43?

### **RISPOSTA 1:**

*Si conferma quanto riportato nel paragrafo II.7.2 della STF di riferimento.*

### **QUESITO 2:**

La scelta del tipo di connettoristica IFC e IRV (per i criteri binari) sono a discrezione del costruttore offerente?

### **RISPOSTA 2:**

*Nella STF di riferimento, per i collegamenti elettrici degli apparati IFC e IRV con gli impianti fissi, si parla genericamente di morsetti. Essi, pertanto, devono essere tali da rispettare tutte le caratteristiche richieste dalla STF di riferimento.*

### **QUESITO 3:**

La scelta del tipo di connettoristica di fondo di ASDE FO sono a discrezione del costruttore offerente?

### **RISPOSTA 3:**

*Nel foglio 11 dell'allegato n° 5 dell'elaborato E50015, nel riquadro rappresentazione grafica dei morsetti, è indicata la tipologia di connessione da impiegare.*

### **QUESITO 4:**

Il modulo RTC equipaggiato all'interno del dispositivo ASDE-FO può essere alimentato e mantenuto mediante batteria chimica (litio)?

Si richiede di dichiarare un tempo di vita atteso per questa eventuale batteria (anni)?

### **RISPOSTA 4:**

*Nella STF di riferimento non viene menzionato nessun modulo RTC. Si confermano comunque tutti i requisiti già presenti nella STF di riferimento.*

### **QUESITO 5:**

E' possibile avere una lista dettagliata degli elementi compresi nella fornitura meccanica (piastra da parete, orecchie, ecc.)?

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300



**RISPOSTA 5:**

*Nell'allegato n° 5 dell'elaborato E50015 vengono rappresentate le parti metalliche facenti parte dei singoli categorici.*

**QUESITO 6:****Quesito 6.1.**

L'allegato 5 presuppone l'equivalenza tra SINOTTICO e modulo touchscreen (nei fogli 15 e 17 del documento RFI-DTC.STA0011P20210000853\_1 si menziona per la prima volta il modulo touchscreen). È corretta questa supposizione?

**Quesito 6.2.**

Ci sono inoltre delle dimensioni di massima da rispettare nella realizzazione del modulo sinottico distaccabile (la nostra proposta sarebbe orientata all'uso di un display 16:9)?

**Quesito 6.3.**

La funzione di standby (spegnimento per inattività da parte dell'operatore sul sinottico) per questo eventuale touchscreen è consentita?

**RISPOSTA 6:**

*Quesito 6.1: La supposizione è corretta.*

*Quesito 6.2: Si confermano le dimensioni del touchscreen non inferiori a 7 pollici come riportato nell'allegato 5.*

*Quesito 6.3: la funzione di standby del touchscreen è consentita.*

**QUESITO 7:**

I led indicati nell'allegato 6 (foglio 26 del documento RFI-DTC.STA0011P20210000853\_1) possono essere virtualizzati su touchscreen o devono essere obbligatoriamente fisici?

**RISPOSTA 7:**

*I led indicati nell'allegato 6 (foglio 26) dell'elaborato E50015 possono essere virtualizzati sul pannello touchscreen.*

**QUESITO 8:**

L'uscita MS-OUT è realizzabile con relè a stato solido oppure si richiede obbligatoriamente il relè elettromeccanico?

**RISPOSTA 8:**

*L'uscita MS-OUT deve necessariamente soddisfare tutte le caratteristiche richieste dalla STF di riferimento.*

**QUESITO 9:**

Alcune quote di alcuni particolari meccanici sono mancanti (spessore staffe a "L", profondità altezza e spessore piastra posteriore amovibile, spessore piastra metallica per montaggio a parete). In tal caso la realizzazione è a discrezione del produttore offerente?

**RISPOSTA 9:**

*Le quote mancanti sono a discrezione del produttore nel rispetto sia delle restanti quote imposte e sia dell'applicazione prevista.*



**QUESITO 10:**

I contenitori degli apparati IRV e IFC devono rispettare delle dimensioni massime?

**RISPOSTA 10:**

*Non sono previste dimensioni massime per gli apparati IRV e IFC.*

**QUESITO 11:**

Che tipo di sistema di fissaggio è richiesto per i moduli esterni IFC e IRV? (guida DIN, ecc.)

**RISPOSTA 11:**

*Si conferma quanto riportato nel paragrafo II.7 della STF di riferimento.*

**QUESITO 12:**

Per gli apparati IRV-RA e IFC è necessaria una targa dati? C'è qualche indicazione particolare a cui attenersi a riguardo (materiale, forma, ecc.)

**RISPOSTA 12:**

*Sugli apparati IRV-RA e IFC dovrà essere presente una targa dati similmente a quella indicata per l'ASDE-FO nell'allegato 5 foglio 14.*

Il Responsabile del Procedimento  
per la fase di affidamento

Francesco Pugliese