

Direzione Acquisti

Oggetto: procedura aperta n. DAC.0038.2022 per la fornitura di sistemi di misurazione e registrazione di energia per SSE

LOTTO n. 1 CIG: 9145359CFB

LOTTO n. 2 CIG: 9145362F74

LOTTO n. 3 CIG: 91453662C5

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rimettono di seguito le risposte ai quesiti pervenuti.

PRECISAZIONE RICEVUTA PAGAMENTO ANAC:

Relativamente alla ricevuta di pagamento del contributo ANAC di cui alla lett D) parte II - punto 3 del Disciplinare di gara, si comunica che, qualora il concorrente intenda partecipare al solo lotto n. 3, considerato che per tale lotto il pagamento a carico dell'impresa non è dovuto in quanto l'importo del lotto è inferiore alla soglia di contribuzione prevista, sarà sufficiente allegare nel campo obbligatorio della busta amministrativa un foglio contenente l'indicazione "Pagamento non dovuto in considerazione della partecipazione al solo lotto n.3" oppure semplicemente un foglio bianco.

Diversamente, se si intende partecipare anche ad altri lotti, oltre al lotto 3, nel campo obbligatorio sarà sufficiente allegare i pagamenti riferiti agli altri lotti per cui si partecipa.

QUESITO 1: Al fine di una valutazione nel merito si prega di rendere fruibile la specifica tecnica a cui si fa riferimento RFI DMA IM LA SP IFS 362 A "Sistema di misurazione e registrazione di energia per SSE"

RISPOSTA QUESITO 1: La specifica tecnica RFI DMA IM LA SP IFS 362 A "Sistema di misurazione e registrazione di energia per SSE" risulta fruibile in quanto inserita tra gli allegati dello schema di contratto. Pertanto, è possibile prenderne visione aprendo il documento "All.3 Schema contratto e allegati".

QUESITO 2: Facendo riferimento al §II.2.1 di RFI DMA IM LA SP IFS 362 A, poiché l'apparato in oggetto deve sviluppare solo funzioni di MISURA, chiediamo se fermo restando le caratteristiche tecniche per l'applicazione ed in particolare quelle collegate alle caratteristiche dei canali analogici, si possono utilizzare UPA di tipologia UPC.

RISPOSTA QUESITO 2: Si conferma che è possibile utilizzare apparati con le funzioni di MISURA purché siano rispettati tutti i requisiti della specifica RFI DMA IM LA SP IFS 362 A.

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300



QUESITO 3: Facendo riferimento al §II.2.1 di RFI DMA IM LA SP IFS 362 A, chiediamo se il protocollo di comunicazione 60870-5-103 deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati oppure se è da considerarsi come predisposizione per l'apparato, essendo prettamente collegato alla gestione della trasmissione dei dati di protezione.

RISPOSTA QUESITO 3: Come indicato al §II.2.1 della specifica RFI DMA IM LA SP IFS 362 A è sufficiente la presenza di almeno uno dei protocolli indicati per la trasmissione dei dati.

QUESITO 4: Facendo riferimento al §II.2.1 di RFI DMA IM LA SP IFS 362 A, considerando le architetture di comunicazione LAN di cui RFI DMA/IM LA/SSE 360 Ed.2005 chiediamo come mai non è stato previsto l'utilizzo del protocollo 60870-5-104 per la trasmissione delle informazioni a UCA.

RISPOSTA QUESITO 4: Si conferma quanto previsto dalla specifica RFI DMA IM LA SP IFS 362 A.

QUESITO 5: Facendo riferimento al §II.2.2. di RFI DMA IM LA SP IFS 362 A, chiediamo se la presenza di una scheda di memoria estraibile è vincolante oppure se in caso di memoria permanente all'interno dell'apparato di dimensioni maggiori o uguali a 1GB sia ritenuta adeguata all'assolvimento del requisito in questione.

RISPOSTA QUESITO 5: Si conferma la necessità di un supporto di memoria removibile così come definito dalla specifica RFI DMA IM LA SP IFS 362 A.

QUESITO 6: Facendo riferimento al §II.2.2.1 (Foglio 7) di RFI DMA IM LA SP IFS 362 A, chiediamo, in caso sia confermata la necessità di memoria estraibile, se è vincolante la di presenza di un sigillo piombato a protezione dell'estrazione della stessa o, in alternativa se può essere previsto uno slot accessibile sul retro dell'apparato.

RISPOSTA QUESITO 6: Si conferma quanto previsto dalla specifica RFI DMA IM LA SP IFS 362 A.

QUESITO 7: Facendo riferimento al §VI.10.2.1 di RFI.DMA/IM.LA/SSE 360, in merito alle caratteristiche dei canali di misura amperometrici, chiediamo se sono accettabili:

Sovraccaricabilità per 1 s = 30 In

Valore massimo misurabile = 30 In



RISPOSTA QUESITO 7: Si conferma quanto previsto al §II.3 della specifica RFI DMA IM LA SP IFS 362 A.

QUESITO 8: Facendo riferimento al §V.1.2 di RFI.DMA/IM.LA/SSE 360, chiediamo se è accettabile l'impiego di un orologio (RTC) interno all'apparato con deriva massima non superiore a 260ms nell'arco di 24ore per temperature nel range 15°C - 35°C.

RISPOSTA QUESITO 8: Si conferma quanto previsto al §VI.11 della specifica RFI.DMA/IM.LA/SSE 360 richiamata al §IV.2.1 della specifica RFI DMA IM LA SP IFS 362 A.

QUESITO 9: Facendo riferimento al §V.7 di RFI.DMA/IM.LA/SSE 360, chiediamo se, a fronte di un evento di Reset, è vincolante che l'apparato ripristini il pieno funzionamento entro un tempo massimo di 10 secondi o, in alternativa, se può essere accettato un tempo di ripristino più lungo.

RISPOSTA QUESITO 9: Si conferma quanto riportato al §V.7 di RFI.DMA/IM.LA/SSE 360.

QUESITO 10: In ultimo, siamo a chiedere che venga indicato un quantitativo stimato di apparecchiature da fornire.

RISPOSTA QUESITO 10: Si conferma quanto indicato nei documenti di gara

NB: PER COMPLETEZZA DI INFORMAZIONE, SI ALLEGA LA SOPRA RICHIAMATA STF NUMERO "RFI.DMA/IM.LA/SSE 360" CHE, IN OGNI CASO, NON SARA' MATERIALMENTE ALLEGATA ALLO SCHEMA DI CONTRATTO.

PROROGA TERMINI DI GARA:

Si comunica che, a seguito di parziale modifica degli articoli 23 e 23 bis dello schema di contratto posto a base di gara, si è proceduto ad inserire nell'area di pertinenza del Portale Acquisti un nuovo schema di contratto, che annulla e sostituisce il precedente.

Il file relativo al precedente schema di contratto, da non considerare, è stato indicato nel Portale come 'file obsoleto'. Il nuovo schema di contratto inserito, rinominato "All. 3 Schema contratto e allegati_rev.1", che si allega alla presente per pronto riscontro, risulta l'unico documento da considerarsi valido ed effettivo ai fini della formulazione delle offerte.

In considerazione delle suddette modifiche contrattuali, la presente procedura verrà prorogata e pertanto potrete trasmettere offerta entro i nuovi termini previsti e di seguito indicati.



- Nuova scadenza presentazione offerte: **23.05.2022** ore **12:00**
- Nuova scadenza presentazione chiarimenti: **05.05.22** ore **17:00**
- Nuova apertura offerte: **25.05.2022** ore **10:00**.

Si avvisano gli operatori che sono in corso le relative pubblicazioni previste dalle vigenti norme.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Maurizio Pagliaricci



Maurizio
Pagliaricci
RFI
26.04.2022
12:11:06
GMT+01:00

Direzione Acquisti

Oggetto: procedura aperta n. DAC.0038.2022 per la fornitura di sistemi di misurazione e registrazione di energia per SSE

LOTTO n. 1 CIG: 9145359CFB

LOTTO n. 2 CIG: 9145362F74

LOTTO n. 3 CIG: 91453662C5

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rimettono di seguito le risposte ai quesiti pervenuti.

Quesito 1

Tenendo in considerazione delle modifiche introdotte agli articoli 23 e 23-bis del dello schema di contratto, che introducono l'obbligo di fornitura di shunt o trasduttori, l'importo a base di gara per ciascun lotto subirà le conseguenti modifiche?

Risposta 1

Si conferma l'importo posto a base di gara.

Quesito 2

Per quanto riguarda il pannello di comando sul dispositivo di registrazione, è possibile utilizzare schermo touch capacitivo o resistivo in alternativa ai tasti fisici?

Risposta 2

Sì, è consentito impiegare i tasti di uno schermo touch.

Quesito 3

Anche nel caso di utilizzo di Fibra Ottica come mezzo trasmissivo tra Canale di Misura e dispositivo di Registrazione è necessario predisporre gli ingressi 4-20mA sul dispositivo di registrazione?

Risposta 3

Qualora venga impiegato come mezzo trasmissivo dei segnali di misura una o più fibre ottiche non è necessario predisporre gli ingressi 4-20mA sul dispositivo di registrazione.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Maurizio Pagliaricci

